

松本クリーンセンター（一般廃棄物の焼却施設）

令和4年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設 維持管理状況

測定位置			処分した一般廃棄物 (月合計)	燃焼室中の燃焼 ガス温度 (月平均)	集じん器流入燃焼 ガス温度 (月平均)	煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭 素濃度 (月平均)				
				焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部			
基準			種類	150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下			
月	炉	運転日数		t	℃	℃	ppm			
4月	1号炉	30	可燃 ごみ	3,989.49	926	160	4			
	2号炉	30		3,998.09	922	160	7			
	3号炉	0		—	—	—	—			
5月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,202.79	919	160	3			
	2号炉	31		4,200.72	915	160	5			
	3号炉	0		—	—	—	—			
6月	1号炉	30	可燃 ごみ	4,327.43	922	160	3			
	2号炉	2		359.19	916	160	4			
	3号炉	28		4,073.28	912	160	5			
7月	1号炉	6	可燃 ごみ	818.43	917	160	2			
	2号炉	25		3,596.38	905	160	5			
	3号炉	31		4,328.95	904	160	5			
8月	1号炉	0	可燃 ごみ	—	—	—	—			
	2号炉	31		4,587.97	904	160	5			
	3号炉	31		4,587.13	901	160	5			
9月	1号炉	15	可燃 ごみ	2,112.48	919	160	2			
	2号炉	15		2,200.06	899	160	4			
	3号炉	30		4,219.15	905	160	4			
10月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,502.33	931	160	1			
	2号炉	0		—	—	—	—			
	3号炉	31		4,500.85	908	160	5			
11月	1号炉	19	可燃 ごみ	2,775.81	921	160	1			
	2号炉	14		2,079.66	919	160	6			
	3号炉	3		408.72	881	160	9			
12月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,397.83	924	160	1			
	2号炉	28		3,997.77	926	160	5			
	3号炉	3		492.93	919	160	12			
1月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,043.74	922	160	1			
	2号炉	0		—	—	—	—			
	3号炉	31		4,044.64	917	160	4			
2月	1号炉	12	可燃 ごみ	1,541.58	910	160	1			
	2号炉	16		1,920.95	914	160	4			
	3号炉	28		3,375.71	914	160	3			
3月	1号炉	4	可燃 ごみ	496.71	913	160	1			
	2号炉	31		4,010.97	924	160	4			
	3号炉	27		3,606.60	920	160	3			
令和4年度合計・平均			合計	97,798.34	平均	914	平均	160	平均	4

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区 分	冷却設備に堆積したばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積したばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日	11月7日	11月7日
2号炉		11月9日	11月9日
3号炉		11月14日	11月14日

排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

焼却炉	採取位置	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N
1号炉	煙突採取口	5月17日	0
		1月10日	0.000065
2号炉	煙突採取口	5月17日	0
		8月2日	0.00014
3号炉	煙突採取口	8月2日	0
		1月10日	0.0015
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙濃度測定結果

区 分			ばいじん g/m <sup>3</sup> N	硫黄酸化物 ppm	窒素酸化物 ppm	塩化水素 ppm
採取日	焼却炉	採取位置				
4月5日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.6	53	1.8
4月26日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	53	1.7
5月24日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.0	59	2.0
6月21日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	61	1.6
7月1日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	60	0.7
8月16日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	3.1	51	1.2
8月23日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	53	0.3
9月27日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.8	53	0.6
10月18日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	37	1.1
11月29日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.4	62	3.2
12月2日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.4	61	1.9
1月24日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.1	56	2.0
2月7日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	59	0.7
3月3日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	53	0.7
基準値			0.02 以下	50 以下	100 以下	50 以下