

松本クリーンセンター（一般廃棄物の焼却施設）

令和7年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設 維持管理状況

			処分した一般廃棄物 (月合計)		燃焼室中の燃焼 ガス温度 (月平均)	集じん器流入燃焼 ガス温度 (月平均)	煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭 素濃度 (月平均)
測定位置			種類	焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部
基準				150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
月	炉	運転日数		t	℃	℃	ppm
4月	1号炉	30	可燃 ごみ	3,782.38	917	160	3
	2号炉	30		3,782.13	916	160	7
	3号炉	0		—	—	—	—
5月	1号炉	31	可燃 ごみ	3,983.25	915	160	3
	2号炉	9		1,102.76	903	160	9
	3号炉	23		2,976.63	903	160	2
6月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
7月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
8月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
9月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
10月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
11月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
12月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
1月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
2月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
3月	1号炉		可燃 ごみ				
	2号炉						
	3号炉						
令和7年度合計・平均			合計	15,627.15	平均 911	平均 160	平均 5

ガス温度、一酸化炭素濃度の連続するデータは松本クリーンセンターで閲覧できます。

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区 分	冷却設備に堆積した ばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積した ばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日		
2号炉			
3号炉			

排ガス中のダイオキシン類測定結果

焼却炉	採取位置	採取日	測定結果 ng-TEQ/m³N
1号炉	煙突採取口	4月17日	0.000026
2号炉	煙突採取口	4月17日	0.000036
3号炉	煙突採取口		
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙測定結果

区 分			ばいじん g/m ³ N	硫黄酸化物 ppm	窒素酸化物 ppm	塩化水素 ppm
採取日	焼却炉	採取位置				
4月8日	1号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.5	59	2.7
4月24日	2号炉	煙突採取口	0.004 未満	1.7	49	2.9
5月22日	3号炉	煙突採取口	0.004 未満	2.3	64	2.7
基準値			0.02 以下	50 以下	100 以下	50以下