

松本クリーンセンター(一般廃棄物の焼却施設)

令和元年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設 維持管理状況

			処分した一般廃棄物 (月合計)	燃焼室中の燃焼 ガス温度(月平均)	集じん器流入燃焼 ガス温度(月平均)	煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度 (月平均)
測定位置			焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部
基準			150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
月	炉	運転日数	t	℃	℃	ppm
4月	1号炉	30	3,910.06	923	160	3
	2号炉	30	3,912.17	923	160	4
	3号炉	0	—	—	—	—
5月	1号炉	30	4,362.00	924	160	4
	2号炉	30	4,362.01	924	160	5
	3号炉	0	—	—	—	—
6月	1号炉	30	4,155.64	915	160	3
	2号炉	13	1,891.20	916	160	5
	3号炉	17	2,454.39	907	160	6
7月	1号炉	20	2,763.11	905	160	3
	2号炉	31	4,386.49	913	160	4
	3号炉	11	1,703.68	900	160	4
8月	1号炉	0	—	—	—	—
	2号炉	31	4,515.01	915	160	4
	3号炉	31	4,513.29	903	160	5
9月	1号炉	10	1,419.41	909	160	5
	2号炉	20	3,003.61	918	160	4
	3号炉	30	4,329.74	908	160	4
10月	1号炉	31	4,640.21	930	160	3
	2号炉	0	—	—	—	—
	3号炉	31	4,642.57	917	160	4
11月	1号炉	22	3,262.60	921	160	4
	2号炉	17	2,526.38	915	160	5
	3号炉	3	426.24	903	160	4
12月	1号炉	31	4,507.20	926	160	4
	2号炉	20	3,092.17	925	160	4
	3号炉	11	1,522.21	912	160	6
1月	1号炉	31	4,070.63	919	160	3
	2号炉	0	—	—	—	—
	3号炉	31	4,072.82	919	160	4
2月	1号炉	13	1,787.77	917	160	3
	2号炉	16	2,063.43	899	160	4
	3号炉	29	3,763.99	913	160	4
3月	1号炉	4	494.25	903	160	5
	2号炉	31	4,012.43	904	160	5
	3号炉	27	3,601.82	920	160	3
令和元年度合計・平均			合計 100,168.53	平均 914	平均 160	平均 4

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区 分	冷却設備に堆積した ばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積した ばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日	11月8日	11月8日
2号炉		10月23日	11月1日
3号炉		11月30日	12月12日

排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

※測定後に随時更新

焼却炉	採取位置	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m ³ N
1号炉	煙突採取口	5月28日	0
		1月21日	0
2号炉	煙突採取口	5月28日	0.000033
		8月6日	0
3号炉	煙突採取口	8月6日	0.00016
		1月21日	0.0000022
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙濃度測定結果

区 分			ばいじん g/m ³ N	硫黄酸化物 ppm	窒素酸化物 ppm	塩化水素 ppm
採取日	焼却炉	採取位置				
4月16日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.2	59	0.7
5月10日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	66	1.6
6月4日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.7	61	0.9
7月9日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	61	2.0
7月30日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	59	1.4
8月9日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	56	2.2
9月3日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	55	2.0
10月8日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.1	59	1.4
10月29日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	58	1.8
11月18日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	59	0.7
12月3日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	60	2.5
1月14日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	52	1.8
2月7日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.7	55	1.7
3月3日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	53	2.5
基準値			0.02 以下	50 以下	100 以下	50 以下