

松本クリーンセンター(一般廃棄物の焼却施設)

令和2年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設 維持管理状況

測定位置			種類	処分した一般廃棄物 (月合計)	燃焼室中の燃焼 ガス温度(月平均)	集じん器流入燃焼 ガス温度(月平均)	煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度 (月平均)
基準				焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部
月	炉	運転日数		150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下
				t	℃	℃	ppm
4月	1号炉	30	可燃 ごみ	4,211.79	927	160	4
	2号炉	30		4,211.51	915	160	6
	3号炉	0		—	—	—	—
5月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,352.12	930	160	4
	2号炉	31		4,352.03	918	160	6
	3号炉	0		—	—	—	—
6月	1号炉	30	可燃 ごみ	4,373.11	924	160	4
	2号炉	11		1,678.67	925	160	5
	3号炉	19		2,798.40	917	160	4
7月	1号炉	20	可燃 ごみ	3,075.29	918	160	3
	2号炉	11		1,612.25	902	160	6
	3号炉	31		4,607.96	912	160	4
8月	1号炉	0	可燃 ごみ	—	—	—	—
	2号炉	31		4,640.20	913	160	5
	3号炉	31		4,642.38	907	160	4
9月	1号炉	0	可燃 ごみ	※ 69.90	—	—	—
	2号炉	30		4,215.39	913	160	6
	3号炉	30		4,217.84	906	160	4
10月	1号炉	28	可燃 ごみ	3,999.84	914	160	4
	2号炉	3		526.33	913	160	5
	3号炉	31		4,437.53	911	160	5
11月	1号炉	19	可燃 ごみ	2,801.59	929	160	3
	2号炉	18		2,666.20	921	160	4
	3号炉	28		262.67	872	160	7
12月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,437.90	929	160	4
	2号炉	31		4,449.68	925	160	4
	3号炉	0		—	—	—	—
1月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,211.87	923	160	4
	2号炉	7		1,064.44	926	160	3
	3号炉	24		3,251.74	917	160	4
2月	1号炉	15	可燃 ごみ	1,893.50	917	160	4
	2号炉	13		1,551.83	908	160	4
	3号炉	28		3,360.01	910	160	4
3月	1号炉	2	可燃 ごみ	242.75	896	160	8
	2号炉	31		4,167.19	923	160	4
	3号炉	29		4,012.37	919	160	3
令和2年度合計・平均			合計	100,396.28	平均 915	平均 160	平均 4

※9/24障害により1号炉立ち上げ途中に炉を緊急停止させたため処分量あり。

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区 分	冷却設備に堆積した ばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積した ばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日	11月6日	11月5日
2号炉		6月19日	6月18日
3号炉		4月5日	4月3日

排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

焼却炉	採取位置	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m ³ N
1号炉	煙突採取口	5月26日	0
		1月19日	0
2号炉	煙突採取口	5月26日	0
		8月25日	0
3号炉	煙突採取口	8月25日	0
		1月19日	0.00012
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙濃度測定結果

区 分			ばいじん g/m ³ N	硫黄酸化物 ppm	窒素酸化物 ppm	塩化水素 ppm
採取日	焼却炉	採取位置				
4月14日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	58	1.5
5月1日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.3	54	1.6
6月9日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	66	2.1
6月17日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	60	2.1
7月28日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	48	2.3
8月4日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.2	62	1.8
9月15日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.2	58	1.4
9月29日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	59	2.1
10月12日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.7	57	0.3
11月24日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.5	57	2.6
12月8日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.7	57	3.9
1月15日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	59	2.9
2月2日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.6	54	3.1
2月26日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.7	59	2.0
3月2日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	2.1	59	5.2
基準値			0.02 以下	50 以下	100 以下	50 以下