

松本クリーンセンター（一般廃棄物の焼却施設）

令和5年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報公開

焼却施設 維持管理状況

測定位置			種類	処分した一般廃棄物 (月合計)	燃焼室中の燃焼 ガス温度 (月平均)	集じん器流入燃焼 ガス温度 (月平均)	煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭 素濃度 (月平均)			
				焼却炉	燃焼室温度計	減温塔出口温度計	煙突一酸化炭素測定部			
基準				150t/炉・日	800℃以上	200℃以下	100ppm以下			
月	炉	運転日数		t	℃	℃	ppm			
4月	1号炉	30	可燃 ごみ	3,914.73	916	160	1			
	2号炉	30		3,915.23	920	160	5			
	3号炉	0		—	—	—	—			
5月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,292.10	920	160	1			
	2号炉	31		4,292.51	914	160	5			
	3号炉	0		—	—	—	—			
6月	1号炉	30	可燃 ごみ	3,990.88	907	160	2			
	2号炉	1		223.38	916	160	6			
	3号炉	29		3,863.60	908	160	4			
7月	1号炉	4	可燃 ごみ	651.51	917	160	2			
	2号炉	27		3,689.54	904	160	6			
	3号炉	31		4,245.37	909	160	4			
8月	1号炉	0	可燃 ごみ	—	—	—	—			
	2号炉	31		4,274.05	906	160	4			
	3号炉	31		4,281.79	909	160	4			
9月	1号炉	16	可燃 ごみ	2,071.63	905	160	1			
	2号炉	14		2,009.84	913	160	4			
	3号炉	30		3,983.69	913	160	4			
10月	1号炉	31	可燃 ごみ	3,983.80	905	160	2			
	2号炉	0		—	—	—	—			
	3号炉	31		3,993.95	914	160	4			
11月	1号炉	16	可燃 ごみ	2,291.52	906	160	2			
	2号炉	11		1,618.61	924	160	6			
	3号炉	3		367.64	897	160	5			
12月	1号炉	31	可燃 ごみ	4,298.34	915	160	2			
	2号炉	27		3,891.16	932	160	6			
	3号炉	4		496.40	906	160	5			
1月	1号炉	31	可燃 ごみ	3,873.50	904	160	1			
	2号炉	0		—	—	—	—			
	3号炉	31		3,873.82	920	160	2			
2月	1号炉	8	可燃 ごみ	1,020.33	902	160	1			
	2号炉	21		2,421.86	904	160	5			
	3号炉	29		3,356.58	907	160	3			
3月	1号炉	5	可燃 ごみ	622.30	894	160	3			
	2号炉	31		3,909.72	921	160	4			
	3号炉	26		3,377.25	917	160	3			
令和5年度合計・平均			合計	93,096.63	平均	911	平均	160	平均	3

ガス温度、一酸化炭素濃度の連続するデータは松本クリーンセンターで閲覧できます。

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去に関する事項

焼却炉	区 分	冷却設備に堆積したばいじんを除去した日	排ガス処理施設に堆積したばいじんを除去した日
	除去を行った場所	各炉の減温塔	各炉のバグフィルター
1号炉	除去を行った日	11月10日	11月17日
2号炉		10月19日	11月2日
3号炉		12月21日	12月22日

排ガス中のダイオキシン類測定結果

焼却炉	採取位置	採取年月日	測定結果 ng-TEQ/m ³ N
1号炉	煙突採取口	5月25日	0.00000025
		1月19日	0
2号炉	煙突採取口	5月25日	0
		8月10日	0
3号炉	煙突採取口	8月10日	0
		1月19日	0
基準値			0.1以下

排ガス中のばい煙測定結果

区 分			ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
採取日	焼却炉	採取位置	g/m ³ N	ppm	ppm	ppm
4月5日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.8	56	1.2
4月27日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.5	52	1.5
5月23日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	51	1.0
6月8日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	59	3.4
6月22日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.6	61	0.9
7月27日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	61	1.4
8月8日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.1	34	1.2
9月21日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.1	52	0.9
10月19日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.3	62	0.5
11月30日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.2	64	1.0
12月8日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.9	57	0.6
1月9日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.6	59	0.4
1月23日	1号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.7	56	0.7
2月22日	3号炉	煙突採取口	0.003 未満	0.4	58	2.0
3月7日	2号炉	煙突採取口	0.003 未満	1.0	46	1.5
基準値			0.02 以下	50 以下	100 以下	50以下